



CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

LPN 005-2020 "CONCESIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN (CAZ) Y LA ALBERCA PARA REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS"

ESPECIFICACIONES	PROVEEDORES				
	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	HUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	HIDROSISTEMAS Y EQUIPOS PARA AGUA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.	ARMANDO RAFAEL ESPINOZA DE LOS MONTEROS MORACHEL	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA
REFERENCIA DE TRABAJO MÍNIMO CON TRES EMPRESAS	SI	SI	SI	SI	SI
EMPRESA CON DOMICILIO PREFERENTEMENTE EN JALISCO	SI	SI	SI	SI	SI
QUE TENGA MÍNIMO 3 AÑOS DE HABER SIDO CONSTITUIDO (PRESENTAR ACTA CONSTITUTIVA Y CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL).	SI	SI	NO PRESENTA	NO PRESENTA	SI
PERSONAL CAPACITADO, QUE CUENTE POR LO MENOS CON 5 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL RAMO	SI	SI	SI	NO MANIFIESTA	SI
SUPERVISORES CON CAPACIDAD Y TOMA DE DECISIONES EN CASO DE CONTINGENCIA	SI	SI		NO MANIFIESTA	SI
QUE CUENTE CON LA CERTIFICACIÓN DE OPERARIO DE PISCINAS (CPO) EXPEDIDO POR LA ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA PISCINA A.C. (PRESENTAR DOCUMENTO VIGENTE).	SI	SI	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI
EL PROVEEDOR DEBERÁ ENTREGAR UN PLAN DE TRABAJO, EN EL CUAL SE ESPECIFIQUEN LOS PRODUCTOS QUÍMICOS, PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA Y LA PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES QUE LLEVARÁ A CABO EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES. CUMPLIENDO CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-2010 ESTABLECIDA PARA ALBERCAS TECHADAS.	SI	SI	NO PRESENTA	NO PRESENTA	SI
EL SERVICIO DEBE INCLUIR TODOS LOS PRODUCTOS QUÍMICOS NECESARIOS PARA LA CORRECTA SANIDAD DEL AGUA, EL EQUIPO DE LIMPIEZA Y LA MANO DE OBRA DE PERSONAS CALIFICADAS PARA EL DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO Y MANEJO DEL EQUIPO DE FILTRACIÓN Y CALENTAMIENTO POR MEDIO DE PANELES SOLARES Y BOMBAS DE CALOR.	SI	SI	NO ESPECIFICA QUE INCLUYE EL EQUIPO DE LIMPIEZA	SI	NO ESPECIFICA QUE INCLUYE EL EQUIPO DE LIMPIEZA
EL SERVICIO DEBERÁ GARANTIZAR LA CALIDAD DEL AGUA AL 100% Y SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA MANTENERLA EN CONDICIONES DE USO ADECUADAS TOMANDO EN CUENTA LA CANTIDAD DE USUARIOS.	SI	SI	NO CUMPLE	SI	SI
ES NECESARIO CONTAR CON PERSONAL PERMANENTE EN LAS INSTALACIONES Y SUPERVISIÓN CONSTANTE DEL CUARTO DE MÁQUINAS, ASÍ COMO DEL AGUA, LA CUAL REQUIERE TOMA DE PARÁMETRO CADA 3 HORAS, ASPIRADO, CEPILLADO DE PAREDES, FONDO DE ALBERCA Y DOSIFICACIÓN DE PRODUCTOS, PARA CUMPLIR CON LA NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-245-SSA1-2010.	SI	SI	NO CUMPLE	NO CUMPLE	SI
OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES	NO PRESENTA	SI	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO CUMPLE
OPINIÓN POSITIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA	NO PRESENTA

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



CUADRO COMPARATIVO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

LPN 005-2020 "CONCESIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA ALBERCA DEL CENTRO ACUÁTICO ZAPOPAN (CAZ) Y LA ALBERCA PARA REHABILITACIÓN DE NIÑOS CON FIBROSIS"

ESPECIFICACIONES PROPUESTA ECONÓMICA	PROVEEDORES				
	JOSE SAMUEL GONZALEZ MARQUEZ	LUIS GUSTAVO RAMIREZ DE LA MORA	HIDROSISTEMAS Y EQUIPOS PARA AGUA DE OCCIDENTE S.A DE C.V	ARMANDO RAFAEL ESPINOZA DE LOS MONTEROS MORACHEL	ALEJANDRA BASTIDAS MIRANDA
VALOR AGREGADO		RELOJES CRONOMETROS EN AMBAS ALBERCAS, ANALISIS BACTERIOLOGICOS BIMESTRALES, TERMOMETROS SUMERGIBLES PARA AMBAS ALBERCAS, GANCHO DE RESCATE, SEÑALIZACION DE LAS AREAS DEL CUARTO DE MAQUINAS Y AREAS DE EVACUACION, SEÑALIZACION DE TUBERIAS HIDRAULICAS, EQUIPO DE MANTENIMIENTO: MANGUERAS, CEPILLOS, CARRITOS BARREDORA, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS BOMBAS DE CALOR INCLUYE DESARMADO Y ARMADO DE EQUIPO, REVISION DE PUNTOS DE SEGURIDAD (QUE SON SWITCH DE BAJA Y ALTA PRESION DE REFRIGERANTE), REVISION DE SWITCH DE PRESION DE AGUA, REVISION DE PUNTOS CALIENTES QUE SON (ENTRADAS Y SALIDAS DE VOLTAJE EN CONTACTOR Y COMPRESOR), LAVADO DE EVAPORADOR, CARGA DE NIVELACION DE GASES EN BOMBAS DE CALOREN CASO DE SER NECESARIO, NOTA: EN CASO DE REQUERIR UN CAMBIO DE ALGUNA PIEZA DAÑADA O REPARACION MAYOR SE EMITIRA UNA COTIZACION ESPERANDO SU AUTORIZACION PARA SU REPOSICION, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS MOTORES DEL FILTRADO DE 2.5 HP, INCLUYENDO SU CAMBIO DE RODAMIENTOS DE LOS MOTORES BALEROS Y SELLOS MECANICOS DE MOTOR, MANOMETROS DE PRESION PARA FILTROS DE ARENA.			
SUB TOTAL MENSUAL	\$ 348,958.18	\$ 341,073.80	\$ 417,000.00	\$ 425,980.00	\$ 332,024.91
IVA	\$ 55,833.31	\$ 54,571.81	\$ 66,720.00	\$ 68,156.80	\$ 53,123.99
TOTAL	\$ 404,791.49	\$ 395,645.61	\$ 483,720.00	\$ 494,136.80	\$ 385,148.90