



**Consejo
Municipal
del Deporte**

LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-26-2024

"ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" SEGUNDA VUELTA.

Siendo las 10 horas con 15 minutos del día viernes 10 de enero de 2025 en la sala de juntas del O.P.D. Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco situado en el Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín, número 1467, Colonia La Palmita en el municipio de Zapopan, Jalisco, se da inicio a la junta aclaratoria de la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL LPL-26-2024 "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ESPACIOS DEPORTIVOS, OPERADOS Y ADMINISTRADOS POR EL O.P.D. CONSEJO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE ZAPOPAN, JALISCO" SEGUNDA VUELTA. A la que asistieron los participantes que se enlistan a continuación:

NOMBRE COMPLETO	CARGO
JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA	DIRECTOR DE UNIDADES Y CAMPOS DEPORTIVOS Y REPRESENTANTE DEL ÁREA REQUIRIENTE
IDALLA CRISTINA MORONES VAZQUEZ	REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
MARCELA GASPAR GARCIA	DEPARTAMENTO DE COMPRAS
HECTOR JONATHAN GARCIA MOYANO	LICITANTE - PERSONA FÍSICA
DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS	LICITANTE - PERSONA FÍSICA
OMAR ALONZO GALVÁN RODRÍGUEZ	LICITANTE - PERSONA FÍSICA
MANUEL RODRÍGUEZ CERVANTES	LICITANTE - DESARROLLADORA SAJO SAPI DE CV.

En la que se acordaron los siguientes puntos:

Preguntas de los licitantes:

ELIMINADO 7 Se solicita amablemente a la convocante, se acepten fichas técnicas con las características mínimas solicitadas por la convocante y no una ficha técnica del fabricante, ya que algunos productos son de características artesanales con especificaciones muy simples por lo que las fichas técnicas serían de fácil redacción y con una imagen ilustrativas como por ejemplo: coples, abrazaderas, taquete etc.

ELIMINADO 7 **Se solicita al licitante que deberá presente fichas técnicas simples de los lotes 2, 3, 5 y 7 que contengan imágenes y detalles de los artículos solicitados (tipo de material medidas, diámetros, calibres. De los lotes 1, 4, 6 y 8 es indispensable presentar fichas técnicas directas del fabricante que incluyan las especificaciones amplias del producto, así como durabilidad y garantías de los productos.**

ELIMINADO 7 La partida 2 de este lote solicita "CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 6". Se solicita a la Convocante aclarar si esta partida se refiere a cable aéreo o cable subterráneo.

ELIMINADO 7 **Es cable aéreo**
Las partidas 6, 7, 8, 9 y 13 de este lote, solicitan cables de una marca en particular "KOBREX". Se solicita a la Convocante su autorización para que los participantes tengan la opción de cotizar otra u otras marcas siempre y cuando respeten las especificaciones del material.

Si es permitido
La partida 44 solicita "BIDÓN DE SOLVENTE DIELECTRICO DIELEX B". Se solicita a la Convocante aclarar si se refiere a Solvente DIELEX B300 o DIELEX B400, ya que el primero se trata de un solvente ecológico con el medio ambiente para desengrasar motores eléctricos



livianos, mientras que el segundo además de ser ecológico contiene terpenos que facilitan el poder quitar grasa maquinaria de uso pesado.

Si es DIELEX B400

La partida 49 referente al "CINTILLO NATURAL 380cmX4.8MM" menciona que requieren 10 piezas. Se solicita a la Convocante confirmar si son 10 piezas o 10 paquetes de bolsas con determinado número de cintillos dentro de ellas. Por ejemplo: 10 paquetes con 50 cintillos cada uno.

Asimismo, se solicita a la Convocante su autorización para que el proveedor ofrezca un cintillo de 450mmx9mm.

Son en total 10,000 piezas independiente a la resentacion, no hay inconveniente en que sea más grande

La partida 56 solicita un "REGISTRO DE CONCRETO 40X40X40. Se solicita a la Convocante aclarar si este registro lo requieren con o sin tapa.

Con tapa

La partida 60 solicita "VARILLA COOPER DE 1.5MTS de 5/8". Se solicita a la Convocante aclarar si esta varilla debe incluir conector o solamente la varilla, ya que regularmente quienes suelen usar esta varilla adicional le insertan este conector del mismo material y diámetro de 5/8".

Con conector

La partida 59 solicita "TAQUETE ROJO 2X12X350 (PIJA 8X1 1/2)". Se solicita a la Convocante aclarar si además de los taquetes, se requieren las pijas mencionadas entre paréntesis.

Las pijas están en otro concepto, sería sin pijas.

Las partidas 71 y 72 solicitan "FRENTE PARA CENRO DE CARGA". Se solicita a la Convocante confirmar que sean correctas estas requisiciones o en su defecto aclarar si existe algún error.

Los centros de carga regularmente vienen con tapa, en caso de que no lo manejen así si lo deberá añadir.

Las partidas 86 y 88 solicitan "CONTACTOR DE PROPÓSITO DEFINIDO DE 3 POLOS Y 50 AMP". Se solicita a la Convocante confirmar que sean correctas estas requisiciones o en su defecto aclarar si existe algún error.

Si son correctas, se les conoce como contactor negro

Las partidas 93 y 113 solicitan el mismo producto denominado "INTERRUPTOR DE 30 AMP 2 POLOS". Se solicita a la Convocante confirmar que sean correctas estas requisiciones o en su defecto aclarar si existe algún error.

De la partida 93 es atornillable y el 113 es de pata o enchufable

Las partidas 94 y 104 solicitan "INTERRUPTOR DE 30 AMP 2 POLOS". Se solicita a la Convocante confirmar que sean correctas estas requisiciones o en su defecto aclarar si existe algún error.

De la partida 94 es atornillable y el 104 es de pata o enchufable

Las partidas 95 y 101 solicitan "INTERRUPTOR DE 40 AMP 2 POLOS". Se solicita a la Convocante confirmar que sean correctas estas requisiciones o en su defecto aclarar si existe algún error.

De la partida 95 es atornillable y el 101 es de pata o enchufable



Las partidas 109 y 110 solicitan el mismo producto denominado "INTERRUPTOR HORARIO MANUAL SERIE 1100". Se solicita a la Convocante confirmar que sean correctas estas requisiciones o en su defecto aclarar si existe algún error.

De la partida 109 es digital y el 110 es manual.

Las partidas 131 y 132 solicitan "REFLECTOR LED SOLAR CON CONTROL 2,300LM CUADRADO SLIM 300W BLANCO". Se solicita a la Convocante confirmar que sean correctas estas requisiciones o en su defecto aclarar si existe algún error.

ELIMINADO 7 ~~No existe error, así es correcta la especificación.~~

Sobre el contenido y las características de las proposiciones en la página 4. Los puntos 8.3.1 y 8.3.2 referentes al contenido tanto de la propuesta técnica como de la económica solicitan la información además de impresa en su respectivo sobre, en digital, ¿En el caso de las propuestas digitales éstas deberán ir firmadas, escaneadas y guardadas en su respectiva USB dentro del sobre?

Es correcta la apreciación, se deberá anexar la información digital de esta manera.

ELIMINADO 7

Sobre el numero 8.3 relativo a "CONTENIDO Y CARACTERÍSTICAS DE LAS PROPOSICIONES". Se menciona en los incisos "f" y "c" que tanto la propuesta técnica como la económica deberán ir anexadas en físico y en digital.

Se solicita a la Convocante clarificar si estos documentos se refiere a las propuestas técnicas y económicas escaneadas y firmadas o a los "documentos normativos" que se mencionan en el Anexo 1 de las bases.

ELIMINADO 7

Es correcta la apreciación, se deberá anexar la información digital de esta manera.

Sobre el Anexo 1 donde se mencionan 6 documentos normativos a anexar en la licitación. Respecto al documento número 4 que solicita "presentar copia simple de como mínimo 3 contratos, convenios, facturas y/o actas de entrega de trabajos similares realizados. Se solicita a la Convocante autorización para que el licitante presente facturas de venta de cableado de alta y baja tensión como facturas de otros materiales relacionados a la construcción.

Lo que sea relacionado con material eléctrico.

¿Se requieren muestras físicas?

No es necesario

¿La adjudicación será a un solo participante o es por lote?

Será por lote por lo que, en caso de no participar en algún lote completo, se desahara la propuesta por el lote incompleto, y podrá señalar en caso de no participar en alguno como "no participa"

**JOEL SALVADOR CHAVEZ RIVERA
DIRECTOR DE UNIDADES Y CAMPOS
DEPORTIVOS Y REPRESENTANTE DEL
ÁREA REQUIRENTE**

**MARCELA GÁSPAR GARCÍA
DEPARTAMENTO DE COMPRAS**

ELIMINADO 7

**IDALIA CRISTINA MORONES VÁZQUEZ
REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL**

**HECTOR JONATHAN GARCIA MOYANO
LICITANTE – PERSONA FÍSICA**



ELIMINADO 7

DANIELA ELIZABETH RIOS COVARRUBIAS
LICITANTE - PERSONA FÍSICA

ELIMINADO 7

OMAR ALONZO GATTAN RODRÍGUEZ
LICITANTE - PERSONA FÍSICA

ELIMINADO 7

MANUEL RODRÍGUEZ CERVANTES
LICITANTE - DESARROLLADORA SAJO SAPI DE CV.

ELIMINADO 7